

CIRCULATIONS INTÉRIEURES

Etablissement :	Lieu :
Secteur :	Date (jj/mm/aaaa) : Fiche N° :

OBSERVATIONS	FAMILLES DE RISQUE	RÉPONSES	NIVEAUX DE PRIORITE
		Oui/ Non/Sans objet	1-2-3-4
L'éclairage est-il satisfaisant ?	Éclairage		
Les voies de circulation sont-elles dégagées ?	Circulation piétonne		
Les voies de circulation sont-elles propres ?	Circulation piétonne		
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous ou plans inclinés dangereux ?	Chute de plain pied		
Les planchers sont-ils fixes, stables et non glissants ?	Chute de plain pied		
Les portes coupe-feu sont-elles dégagées ?	Incendie		
Les dessous des escaliers sont totalement exempts de stockage ?	Incendie		
Les escaliers sont-ils propres et non glissants ?	Chute de plain pied ou hauteur		
Les revêtements des marches sont-ils en bon état ?	Chute de hauteur		
Les escaliers sont-ils munis de mains- courantes ?	Chute de hauteur		
Les garde-corps ont-ils au moins une hauteur de 0,90m ?	Chute de hauteur		
Les garde- corps sont-ils solides et bien fixés ?	Chute de hauteur		
Les portes coupe-feu sont-elles étanches ?	Incendie		
Les issues de secours sont-elles visibles ?	Incendie		
Les issues de secours sont-elles dégagées ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils visibles ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils accessibles ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils placés à proximité de chaque sortie ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils en nombre suffisant (1 pour 200 m2) ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils bien fixés, goupillés et plombés ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés (contrôle périodique annuel) ?	Incendie		
Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux risques présents ?	Incendie		
Les commandes de désenfumage sont-elles visibles ?	Incendie		
Les commandes de désenfumage sont-elles accessibles ?	Incendie		
Les trappes de désenfumage sont-elles dégagées ?	Incendie		
Les consignes générales et particulières en cas d'incendie sont-elles affichées ?	Incendie		
Les consignes générales et particulières sont-elles à jour ?	Incendie		
Les plans de circulation en cas d'incendie sont-ils affichés (couloir) ?	Incendie		
Les tableaux électriques sont-ils fermés ?	Électricité		
L'alarme est-elle audible en tout point du local quelque soit l'activité ?	Incendie		
Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES) sont-ils en ordre de marche ?	Incendie		
L'état extérieur des murs et des plafonds présente-t-il un aspect non dégradé avec ou sans infiltration d'eau ?	Choc avec un élément		